



SBARRAMENTO PER OPERA DI PRESA

Tipo: **RUBBERDAM**

Località: **BIELLA**

Corso d'acqua: **Torrente CERVO**

Lunghezza complessiva: **24 m**

Altezza: **1,40 m**

Gonfiamento: **ARIA**

Potenza impegnata: **4 kW**

Tempo di gonfiamento: **25 min**

Tempo di sgonfiamento: **MAX30 min**



CARATTERISTICHE DELLA CENTRALE ELETTRICA

Salto complessivo: **10,00 m**

Incremento di salto: **MAX 1,50 m**

Portata derivata: **MAX 3 m³/s**

Turbina: **N.2 BANKI**

Generatore: **N.2 ASINCRONO**

Potenza alla rete: **MAX 200 kW**

